



УТВЕРЖДАЮ
Директор Прихоперского ПО филиала
ПАО «Россети Волга»-«Саратовские
РС»

Должность
Петров А.А.
подпись
расшифровка подписи
« 17 » ноября 2022 г.

АКТ № 267

приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

Организация Прихоперское ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»

Форма

Коды
КС-14

Дата составления	Код вида операции	Код			
		строительной организации	участка	объекта	
17.11.2022					

Местонахождение объекта Саратовская обл., Самойловский район р.п. Самойловка

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная Прихоперским ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование органа, назначившего комиссию

решением (приказом, постановлением и др.) от « 11 » ноября 2022 г. № 1026

УСТАНОВИЛА:

- Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке «Строительство ВЛ 10 кВ р.п. Самойловка, Самойловского района (договор ТП № 2264-001225 от 24.03.2022 г. ФГУП "РТРС")»
наименование объекта и вид строительства
расположенный по адресу Саратовская обл., Самойловский район р.п. Самойловка
- Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным _____
наименование
Не требуется
органа, выдавшего разрешение
- В строительстве принимали участие Самойловский РЭС Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС»
наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них
- Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
наименование
ОКП филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
организации и ее реквизиты
выполнившим Проектную и рабочую документацию Шифр 120 СР/Прх-0422
наименование частей или разделов документации
и субподрядными организациями _____
наименование организаций, их реквизиты и выполненные части
и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении
- Исходные данные для проектирования выданы Прихоперским ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении
- Проектная документация утверждена Директором Прихоперского ПО филиала ПАО ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование органа, утвердившего (переутвердившего)
проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап)
« 25 » мая 2022 г. № 444

Заключение № 20 от 25.05.2022 Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование органа экспертизы проектной документации, реквизиты положительного заключения экспертизы

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ октябрь 2022 г.
месяц, год
Окончание работ ноябрь 2022 г.
месяц, год

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке «Строительство ВЛ 10 кВ р.п. Самойловка, Самойловского района (договор ТП № 2264-001225 от 24.03.2022 г. ФГУП "РПС")»

(Наименование объекта)

имеет следующие показатели:

Наименование показателя	Фактически	
	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового этапа или очереди
1	2	3
Тип объекта	сооружение	
Мощность	0,025 МВА/0,743 км	0,025 МВА/0,743 км
Производительность	-	-
Сети и системы инженерно-технического обеспечения	-	-
Лифты, шт.	-	-
Эскалаторы, шт.	-	-
Инвалидные подъемники, шт.	-	-
Материалы фундаментов	-	-
Материалы стен	-	-
Дополнительные характеристики объекта капитального строительства		
Установка опор П20-1Н	12 шт	12 шт
Установка опор А20-1Н/КР-1	2 шт	2 шт
Установка опор УП20-1Н	1 шт	1 шт
Установка опор А 31	1 шт	1 шт
Монтаж СТП 10/0,4	1 шт	1 шт
Подвес провода СИП	743 м	743 м
Установка разрядников РМК-20-IV-УХЛ1	15 шт	15 шт
Установка счетчика	1 шт	1 шт
Провод СИП-3 1х50	2355 м	2355 м
Провод СИП-2 3Х50+1Х54,6	15 м	15 м
Изолятор ШФ-20Г	6 шт	6 шт
Изолятор ПС 70Е	12 шт	12 шт
Стойка СВ 105-5	19 шт	19 шт
Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1	15 шт	15 шт
Изолятор ШФ-20Г1	50 шт	50 шт
Стойка СВ 95-3С	2 шт	2 шт
Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ1 С ПРНЗ-10	2 шт	2 шт
Счетчик РИМ 489.18.ВКЗ	1 шт	1 шт
СТП -25-В-10/0,4 с ТМГ 25/10	1 шт	1 шт

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____).

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта.

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом

сведения о выполнении

14. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

Всего _____ 265402 _____ руб. ____ 97 _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ 138114 _____ руб. ____ 82 _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ 77350 _____ руб. ____ 15 _____ коп

15. Стоимость принимаемых основных фондов 1629399 руб. 06 коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 908354 руб. 26 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 557500 руб. 00 коп.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

«Строительство ВЛ 10 кВ р.п. Самойловка, Самойловского района (договор ТП № 2264-Предъявленный к приемке 001225 от 24.03.2022 г. ФГУП "РТС")»

наименование объекта, его местонахождение

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

Председатель комиссии

Гл. инженер

должность

подпись

Шабанов С.В.

расшифровка подписи

17.11.2022

дата

Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):

Зам. директора по РУ

Должность

подпись

Шахов С.Г.

расшифровка подписи

17.11.2022

дата

Зам. директора по ОВ.

должность

подпись

Капля А.С.

Расшифровка подписи

17.11.2022

дата

Нач. ОКС

Должность

подпись

Минченко В.В.

расшифровка подписи

17.11.2022

дата

Нач. СРС

должность

подпись

Зайченко С.Н.

расшифровка подписи

17.11.2022

дата

Зам. гл. инж.-нач. ПБи ПК

должность

подпись

Михайлов В.А.

расшифровка подписи

17.11.2022

дата

вед. спец. по безопасности

должность

подпись

Агапов В.В.

расшифровка подписи

17.11.2022

дата

специалист 1 категории

должность

подпись

Михайлов Е.В.

расшифровка подписи

17.11.2022

дата

Нач. Самойловского РЭС

должность

подпись

Леонов С.В.

Расшифровка подписи

17.11.2022

дата

генерального проектировщика

должность

подпись

расшифровка подписи

других заинтересованных органов и организаций

должность

подпись

расшифровка подписи

