



УТВЕРЖДАЮ

Директор Прихоперского ПО филиала
ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»

Должность

Петров А.А.

расшифровка подписи

подпись

«9» декабря

2022 г.

АКТ № 273

приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

Организация Прихоперское ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»

Форма

Коды

КС-14

Дата составления	Код вида операции	Код			
		строительной организации	участка	объекта	
9.12.2022					

Местонахождение объекта Саратовская обл., Самойловский район, территория Самойловского МО

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная Прихоперским ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование органа, назначившего комиссию

решением (приказом, постановлением и др.) от « 2 » декабря 2022 г.

№

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке «Строительство отпайки ВЛ-10 кВ Л 1003 от ПС 110 кВ

Самойловка, установка КТП 10/0,4 кВ (договор ТП № 2191-004683 от 26.11.2021 г ООО «Родные просторы») "под
ключ"»

расположенный по адресу Саратовская обл., Самойловский район, территория Самойловского МО.

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным _____

Не требуется

наименование

органа, выдавшего разрешение

3. В строительстве принимали участие ООО «ПромЭлектроника СП»

наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____

ООО «ПромЭлектроника СП»

наименование

организации и ее реквизиты

выполнившим Проектную и рабочую документацию Шифр 2291-000742

наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями _____

наименование организаций, их реквизиты и выполненные части

и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении

5. Исходные данные для проектирования выданы Прихоперским ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование научно-исследовательских, изыскательских

и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении

6. Проектная документация утверждена _____

Директором Прихоперского ПО

наименование органа, утвердившего (переутвердившего)

проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап)

« 26 » сентября 2022 г. № 867

Заключение № 20 от 20.06.2022 г., Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»

наименование органа экспертизы проектной документации, реквизиты положительного заключения экспертизы

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ июнь 2022 г.

месяц, год

Окончание работ декабрь 2022 г.

месяц, год

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке «Строительство отпайки ВЛ-10 кВ Л 1003 от ПС 110 кВ Самойловка, установка КТП 10/0,4 кВ (договор ТП № 2191-004683 от 26.11.2021 г ООО «Родные просторы») "под ключ"» (Наименование объекта) имеет следующие показатели:

Наименование показателя	Фактически	
	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового этапа или очереди
1	2	3
Тип объекта	сооружение	
Мощность	0,1 МВА/1,736 км	0,1 МВА/1,736 км
Производительность	-	-
Сети и системы инженерно-технического обеспечения	-	-
Дополнительные характеристики объекта капитального строительства		
Установка опор П20-1Н	29 шт	29 шт
Установка опор А20 1Н/КР-1	2 шт	2 шт
Установка опор УА-20-1Н	1 шт	1 шт
Установка опор УП20-1Н	1 шт	1 шт
Установка опор ПП 10-2	2 шт	2 шт
Подвес провода (СИП-3 в 3 провода)	1,722 км	1,722 км
Подвес провода СИП-2	0,01 км	0,01 км
Монтаж разъединителей РЛНД	2 шт	2 шт
Установка разрядников	35 шт	35 шт
Монтаж КТП 100-10/0,4	1 шт	1 шт
Монтаж поста учета	1 шт	1 шт
Стойка СВ 105-5	40 шт	40 шт
Стойка ж/б СВ 95-3	2 шт	2 шт
Разъединитель РЛНД1-10/400 У1 с приводом ПРНЗ-10У1	2 шт	2 шт
Изолятор ПС 70Е	24 шт	24 шт
Изолятор ИФ27	118 шт	118 шт
провод СИП3 1х50	5436 м	5436 м
провод СИП4 4х70	22 м	22 м
Разрядник РМК-10-IV-УХЛ1/ 021	35 шт	35 шт
КТПК-ВВ-100-10/0,4 с трансформатором ТМГз2 100 кВА	1 шт	1 шт
Блоки ФБС24-4-6-Т	2 шт	2 шт
Шкаф IP66	1 шт	1 шт
Выключатель ВА 047-36-340010-160 А	1 шт	1 шт
Счетчик а/р энергии МИР С-07.05S-230-5(10)-RPZ1-Q-D	1 шт	1 шт
Трансформатор тока ТШП-0,66 150/5, кл. 0,5S	3 шт	3 шт
Ограничитель перенапряжения й ОПНп-0,4/300/0,26	3 шт	3 шт
Зажим РС481	4 шт	4 шт

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____).

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта.

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом

сведения о выполнении

14. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

Всего _____ 656046 _____ руб. _____ 62 _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ 328931 _____ руб. _____ 47 _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ 234280 _____ руб. _____ 24 _____ коп.

15. Стоимость принимаемых основных фондов _____ 4832414 _____ руб. _____ 53 _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ 2949314 _____ руб. _____ 97 _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ 1402443 _____ руб. _____ 62 _____ коп.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

«Строительство отпайки ВЛ-10 кВ Л 1003 от ПС 110 кВ Самойловка, установка КТП 10/0,4 кВ
Предъявленный к приемке (договор ТП № 2191-004683 от 26.11.2021 г ООО «Родные просторы») "под ключ"»
наименование объекта, его местонахождение

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

Председатель комиссии

Гл. инженер

должность

подпись

Шабанов С.В.

расшифровка подписи

9.12.2022

дата

Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):

Зам. директора по РУ

должность

Подпись

Шахов С.Г.

расшифровка подписи

9.12.2022

дата

Зам. директора по ОВ

должность

подпись

Капля А.С.

расшифровка подписи

9.12.2022

дата

Нач. ОКС

должность

подпись

Минченко В.В.

расшифровка подписи

9.12.2022

дата

Нач. СРС

должность

подпись

Зайченко С.Н.

расшифровка подписи

9.12.2022

дата

Зам. гл. инж.-нач. ПБи ПК

должность

подпись

Михайлов В.А.

расшифровка подписи

9.12.2022

дата

вед. спец. по
безопасности

должность

подпись

Агапов В.В.

расшифровка подписи

9.12.2022

дата

специалист 1 категории

должность

Подпись

Михайлов Е.В.

расшифровка подписи

9.12.2022

дата

нач. Самойловского РЭС

должность

подпись

Леонов С.В.

Расшифровка подписи

9.12.2022

дата

генерального проектировщика

должность

подпись

расшифровка подписи

других заинтересованных органов и организаций

Директор ООО
«ПромЭлектроника-СП»

должность

подпись

Сидоров Д.А.

Расшифровка подписи

9.12.2022

дата

