



Петров А.А.
расшифровка подписи

2022 г.

АКТ № 181

приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

Организация Прихоперское ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»

Форма

Коды
КС-14

Дата составления	Код вида операции	Код			
		строительной организации	участка	объекта	
16.08.2022					

Местонахождение объекта Саратовская обл., Самойловский район, земли СПК «Залесянский»

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная Прихоперским ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование органа, назначившего комиссию

решением (приказом, постановлением и др.) от « 26 » июля 2022 г. № 664

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке «Строительство отпайки ВЛ 10 кВ Л 1003 от ПС 110 кВ Самойловка, установка КТП 10/0,4 кВ (договор ТП № 2191-001076 от 16.08.2021 г ИП Глава КФХ Панченко А.В.»)
наименование объекта и вид строительства
(под ключ)»
расположенный по адресу Саратовская обл., Самойловский район, земли СПК «Залесянский»

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным _____
наименование
Не требуется
органа, выдавшего разрешение

3. В строительстве принимали участие ООО "СарЭнергоМонтаж"
наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды
работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
наименование
ООО "СарЭнергоМонтаж"
организации и ее реквизиты
выполнившим Проектную и рабочую документацию Шифр 007-П/22
наименование частей или разделов документации
и субподрядными организациями _____
наименование организаций, их реквизиты и выполненные части

и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении

5. Исходные данные для проектирования выданы Прихоперским ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование научно-исследовательских, изыскательских
и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении

6. Проектная документация утверждена Директором Прихоперского ПО
наименование органа, утвердившего (переутвердившего)
проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап)

« 31 » мая 2022 г. № 495

Заключение № 22 от 30.05.2022 г. Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование органа экспертизы проектной документации, реквизиты положительного заключения экспертизы

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ июнь 2022 г.
месяц, год

Окончание работ август 2022 г.
месяц, год

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке «Строительство отпайки ВЛ 10 кВ Л 1003 от ПС 110 кВ Самойловка, установка КТП 10/0,4 кВ (договор ТП № 2191-001076 от 16.08.2021 г ИП Глава КФХ Панченко А.В.» (под ключ)".

(Наименование объекта)

имеет следующие показатели:

Наименование показателя	Фактически	
	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового этапа или очереди
1	2	3
Тип объекта	сооружение	
Мощность	0,25 МВА/1,860 км	0,25 МВА/1,860 км
Производительность	-	-
Сети и системы инженерно-технического обеспечения	-	-
Лифты, шт.	-	-
Эскалаторы, шт.	-	-
Инвалидные подъемники, шт.	-	-
Материалы фундаментов	-	-
Материалы стен	-	-
Материалы перекрытий	-	-
Материалы кровли	-	-
Дополнительные характеристики объекта капитального строительства		
Установка опор П10-1	32 шт	32 шт
Установка опор (УА10-1).	3 шт	3 шт
Установка опор (А10-1).	2 шт	2 шт
Установка опор (К21)	2 шт	2 шт
Подвеска проводов СИП	1,860 км	1,860 км
Установка разрядников (РМК)	37 шт	37 шт
Установка разъединителей	2 шт	2 шт
Стойка СВ 105-5	47 шт	47 шт
Изолятор ШФ-20УО	123 шт	123 шт
Изолятор ПС 70Е	48 шт	48 шт
Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1	37 шт	37 шт
Провод СИП-3 1х50	5773 м	5773 м
Разъединитель РЛНД с приводом ПРНЗ	2 шт	2 шт
КТП – 250/10/0,4 кВ с трансформатором ТМГэ2 250 кВА	1 шт	1 шт
Блок ФБС 24.4.6Т	2 шт	2 шт
Провод СИП-2 3х120+1х95	50 м	50 м
Щит ЩМП-5-0 IP54	1 шт	1 шт
Зажим РС 481	8 шт	8 шт
Счетчик РИМ 489.30 ВК2G	1 шт	1 шт
трансформатор тока Т-0,66 400/5А	3 шт	3 шт
ОПН-П-0,4/5/300А УХЛ1 – 3 шт.	3 шт	3 шт
Рубильник ВР32-37-В31250-400А-УХЛ3	1 шт	1 шт

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____).

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта.

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом

сведения о выполнении

14. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации (в ценах 2001 г.)

Всего _____ 622537 _____ руб. _____ 99 _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ 345443 _____ руб. _____ 83 _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ 185194 _____ руб. _____ 36 _____ коп.

15. Стоимость принимаемых основных фондов _____ 4069882 _____ руб. _____ 09 _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ 2763649 _____ руб. _____ 58 _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ 1044640 _____ руб. _____ 00 _____ коп.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

«Строительство отпайки ВЛ 10 кВ Л 1003 от ПС 110 кВ Самойловка, установка КТП 10/0,4
Предъявленный к приемке кВ (договор ТП № 2191-001076 от 16.08.2021 г ИП Глава КФХ Панченко А.В.) (под ключ)".
наименование объекта, его местонахождение

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

Председатель комиссии

Гл. инженер
должность

подпись

Шабанов С.В.

расшифровка подписи

16.08.2022

Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):

Зам. директора по РУ
Должность

Подпись

Шахов С.Г.

расшифровка подписи

16.08.2022

Зам. директора по ОВ.
должность

подпись

Капля А.С.

Расшифровка подписи

16.08.2022

Нач. ОКС
Должность

подпись

Минченко В.В.

расшифровка подписи

16.08.2022

Нач. СРС
должность

подпись

Зайченко С.Н.

расшифровка подписи

16.08.2022

Зам. гл. инж.-нач. ПБи ПК
должность

подпись

Михайлов В.А.

расшифровка подписи

16.08.2022

вед. спец. по
безопасности

подпись

Аганов В.В.

16.08.2022

Нач. Самойловского РЭС
должность

подпись

Леонов С.В.

Расшифровка подписи

16.08.2022

генерального проектировщика

должность

подпись

расшифровка подписи

других заинтересованных органов и организации

Директор ООО
«СарЭнергоМонтаж»

подпись

Ефремов Е.А.

расшифровка подписи

16.08.2022

